

Alla ditta

4Mori Costruzioni di Sanna Giovanni

Al Responsabile della S.C. Area Tecnica Sassari - Olbia

LORO SEDI

Sassari, 11.02.2019

**Oggetto:**

Lavori di messa in sicurezza della struttura sanitaria "Villaggio San Camillo".

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA**

Art. 163 D.Lgs 50/2016 - Art. 176 del D.P.R. 207/2010

Il giorno 11.02.2019 il sottoscritto geom. Tonino Casada, a seguito delle segnalazioni pervenute per le vie brevi ha eseguito un sopralluogo sul posto accertando quanto segue:

**Crollo di porzioni di cornicioni in cls nonché presenza di rivestimento in piastrelle di klinker e lastre di marmo di coronamento delle finestre lesionate ed in fase di distacco.**

Accertato, quindi, l'effettiva condizione di pericolo immediato.

**Considerato**

Che tali circostanze determinano pericolo per la salute pubblica;

Che è necessario procedere all'esecuzione di interventi urgenti volti all'immediata messa in sicurezza mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- 1) Transennamento delle aree interessate;
- 2) Immediata messa in sicurezza con rimozione di calcestruzzo ammalorato;
- 3) Rimozione di parti di rivestimento in klinker e lastre di marmo lesionate;

Che veniva richiesto alla ditta 4 Mori Costruzioni e Ristrutturazioni di Sanna Giovanni, di fiducia di questa Azienda ed unica a dichiararsi immediatamente disponibile tra quelle interpellate di ripristinare quanto prima le condizioni più sopra accertate;

- **Atteso** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 176 del D.P.R. 207/2010;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui viene redatto il presente VERBALE ai sensi del succitato articolo 176 del D.P.R. 207/2010; che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento,

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Il giorno 11 del mese di Febbraio dell'anno 2019,

**ORDINA**

Alla ditta sopraindicata l'immediata messa in sicurezza con esecuzione delle lavorazioni più sopra indicate.

*Per acat...*  
**4 MORI COSTRUZIONI**  
di Sanna Giovanni  
S.v. Cheriga Manna, 11/A - Sassari  
Cod. F. SNN GNN 73C08 I452Z  
P. Iva 02608940900

www.atssardegna.it

Direzione Dipartimento  
Via E. Costa n° 57 - 07100 Sassari  
T. 079\_2062528

**Il Tecnico incaricato**

*[Signature]*

pg 1

**Area Tecnica Sassari-Olbia**  
**Sede di Sassari**  
Via Amendola, 57 - 07100 Sassari  
**Sede Olbia**  
Via Bazzoni Sircana n° 2/2° - 07026 Olbia