

AREA TECNICA**VERBALE DI SOMMA URGENZA.**

In data odierna, alle ore 10,00, la sottoscritta Geom. Rosella Demuro Assistente Tecnico dell'ASSL Carbonia, è stata chiamata dagli operatori del 118 che mettevano in evidenza una situazione che comprometteva la salubrità dell'aria divenuta irrespirabile a seguito di un riversamento di liquami che fuoriescivano da un pozzetto in prossimità dell'ingresso dell'edificio creando delle pozzanghere stagnanti della zona circostante dalle quali scaturiscono delle esalazioni maleodoranti.

Effettuato il sopralluogo in sito a prima vista si è potuto verificare che le esalazioni di cui evidenziato e il riversamento di liquami che fuoriesce da un pozzetto compromettono un condotto utilizzato per passaggio di conduttori elettrici pertanto la sottoscritta

DICHIARA LA SOMMA URGENZA

per i lavori sopra descritti.

DISPONE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.lgs 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica e preventivati in € 3.800,00, oltre IVA al 22% e per un totale di € 4.636,00 e salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia da trasmettere al Responsabile del Procedimento per l'approvazione ed il riconoscimento.

AFFIDA

Alla ditta S.S.T. di Marco Bachis C. s.n.c. Con sede in vico Galilei n. 4 – 09010 Siliqua (CA) P.IVA 02216700928, l'esecuzione dei lavori di "Riparazione di condotta fognaria all'interno del cortile di pertinenza del P.O. Sirai a Carbonia".

Alle ore 12,00 del 18.03.2019 letto e sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

SST di BACHIS MARCO & C. SNC
Vico Galileo Galilei, 4 09010 Siliqua
Partita IVA e Cod. Fisc. 02216700928

Il Tecnico intervenuto