

Prospetto lavori straordinari EXTRA CONTRATTO - A.S.L. 1 DI SASSARI
Trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2017

N.	id	Immobile	intervento	importo euro	importo euro
17-P6C-060	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	Manutenzione straordinaria UPS 4° piano Dialisi (Chloride mod. 80 NET MPR da 30 KVA s.n. 0812M30023)		5.244,00
17-P6C-061	43	Ospedale-Via Seunis, 82-Thiesi	Manutenzione straordinaria UPS 1° piano Dialisi (Siel Safepower da 80 KVA s.n. U06691204)		6.877,00
17-P6C-062	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	Sostituzione nr. 3 idranti soprasuolo DN100		3.329,00
17-P6C-063	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	Realizzazione nuova linea elettrica alimentazione ascensori Pad. B (mail Ing. Ruiu 02/02/2017)	11.178,49	8.399,42
17-P6C-064	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	Realizzazione nuovo Q;E; Palazzina Amministrazione.	11.401,54	8.221,03
17-P6C-065	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17030121-3716: Installazione nuove valvole ACS in centrale idrica.	1.139,91	634,62
17-P6C-067	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17030113-3708: Sostituzione tratti di linea idrica ACS, ricircolo e fredda (rep. Dialisi, Pediatria e Lab. Analisi)	2.858,33	1.595,12
17-P6C-068	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	Realizzazione nuovo quadro elettrico e rifacimento impianto reparto Oculistica	18.596,31	14.518,06
17-P6C-069	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	Realizzazione nuova apertura dalla centrale uidrica verso l'area esterna.	8.039,84	4.372,03
17-P6C-070	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	Sostituzione batterie e fusibili dei soccorritori a servizio dei sistemi di sicurezza/emergenza ai piani (al 2° piano sostituito l'intero soccorritore).	4.452,21	3.310,83
17-P6C-071	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17050136-3977: Sostituzione multiprese nell'ufficio operatore cambio medico al piano terra.	561,98	309,34
17-P6C-072	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17060063-4050: Sostituzione tubazione di scarico sterilizzatrice.	1.719,99	962,07
17-P6C-073	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	Sostituzione testaletto e rifacimento relativo impianto (3° piano medicina).	123.221,75	95.977,29
17-P6C-074	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17040037 PORTA TAGLIAUFOCO ARCHIVIO GENERALE BLOCCATA (CHIUSA, CHIAVI NON REPERIBILI), e priva di maniglia antipanico; Nuva installazione di: - N. 1 MANIGLIONE ANTIPANICO - N. 1 MANIGLIA ESTERNA - N. 1 CILINDRO BLOCCO SERRATURA - N. 1 CARTELLO USCITA DI SICUREZZA A PARETE		556,16
17-P6C-075	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17040038 Reinstallazione di nuovi ganci di sostegno (e dei relativi cartelli) degli estintori presenti che si trovano poggiati a terra. PRESSO NUOVO LOCALE AUTISTA E NEL PERIODO ESTIVO "GUARDIA MEDICA TURISTICA".		168,39
17-P6C-076	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17040071 Pronto soccorso Pad. C, corridoio anestesia: sostituzione del pulsante di segnalazione incendio. Ripristino della centralina e verifica eventuali altre anomalie.		185,48
17-P6C-077	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17050001 Piano 1, sala attesa oculistica: Sostituzione safe Crash Rotto DIMENSIONI 535X347 ,idrante n15		223,09

17-P6C-078	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17050023 1 piano Medicina uomini: Porta TF ingresso cucina maniglione AP divelto/rotto. Sostituzione parte del maniglione compromesso, ripristino funzionamento ottimale della porta. E' stata eseguita anche la riparazione della maniglia della porta di ingresso principale, riscontrate viti di fissaggio compromesse e scrocco inferiore a penzoloni. Si è proceduto alla riparazione dello scrocco inferiore dell'anta fissa, la stessa anta striscia per terra perchè il pavimento è rialzato e non è possibile adeguare la regolazione.		551,16
17-P6C-079	7	Dipartimento di Prevenzione-Via Amendola-Sassari	17050040 Porta Antipanico ingresso CSM: Molla chiudi porta non funzionante Rotta . Si è proceduto alla sostituzione della molla ed ha ripristinare il corretto funzionamento.		350,79
17-P6C-080	7	Dipartimento di Prevenzione-Via Amendola-Sassari	17050070 Ingresso principale dipartimento di prevenzione:sostituzione molla chiudi porta.		318,03
17-P6C-081	36	Osp. Conti Nuova Palazzina-Via Carlo Felice, 56- Sassari	Assistenza per la prima accensione e programmazione della centralina Notifier AM-8000 per la zona Radiologia del Poliambulatorio Conti.		163,52
17-P6C-082	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17060106 3 piano porta REI corridoio con maniglione AP Rotto. Sostituzione maniglione AP , ripristino funzionamento della maniglia. Regolazioni per una chiusura corretta		320,87
17-P6C-083	37	Ospedale Marino-Via 1° Maggio-Alghero	17050103 Porta AP ingresso nuovo locale servizio guardia antincendio. Sostituzione maniglia esterna sistemazione del maniglione ripristino funzionamento della porta .		240,68
17-P6C-084	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	17050032 Porta Antipanico a 2 Ante ingresso principale palazzina amministrativa: Ripristino funzionalità della maniglia tramite riposizionamento della stessa con nuove viti di fissaggio.		220,68
17-P6C-085	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17060034 Riparazione porta antipanico ingresso principale utenti sala attesa pronto soccorso piano terra pad. C. Sostituzione delle cerniere con modifica delle posizioni iniziali. Scrocco inferiore anta destra fuori sede, riposizionamento e regolazione dell'anta a battuta e ripristino, bloccaggio della maniglia esterna e ripristino del funzionamento ottimale.		119,29
17-P6C-086	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17060075 PORTA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL 2° PIANO: FUORIUSCITA DEL PERNO MOLLA, DA SOSTITUIRE,ANTA 2 BLOCCATA.. IN DATA 19/06/2017 SI E' PROCEDUTO ALLA SOSTITUZIONE DEL PERNO MOLLA.		190,58
17-P6C-087	37	Ospedale Marino-Via 1° Maggio-Alghero	17060073 SOSTITUZIONE SERRATURA DELLA PORTA REI N. 20 INGRESSO 2° PIANO ORTOPEDIA		221,26
17-P6C-088	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	17060115 Pad A: Oculistica piano terra: sostituzione cilindro serratura della porta tagliafuoco ingresso principale.		70,19
17-P6C-089	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17060113 Sostituzione tratto di tubazione di alimentazione dei tre idranti esterni sostituiti in data 23/06/2017.		1.007,47
17-P6C-090	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	Manutenzione straordinaria e ampliamento impianto elettromagneti porte tagliafuoco.		22.402,35
17-P6C-091	2	Ambulatorio - sede distretto – uffici - Via Zanfarino -Sassari	Riparazione montalettighe via tempo		7.650,00
17-P6C-092		SITI VARI	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti di trasporto verticale		2.041,95
17-P6C-093		SITI VARI	Sostituzione split		5.456,95

196.208,70