

Prospetto lavori straordinari EXTRA CONTRATTO - A.S.L. 1 DI SASSARI
Trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre 2017

N.	id	Immobile	intervento	importo euro
17-P6C-150	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17060048-4035: canalizzazione scarichi condensa split centro trasfusionale.	2.287,13
17-P6C-151	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17090117-4652: Fornitura e installazione nuovo citofono c/o nuovo blocco operatorio chirurgia.	1.222,12
17-P6C-152	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17100124-4814: rifacimento colonna di alimentazione idrica del bagno medico di guardia al primo piano.	1.277,85
17-P6C-153	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17100117-4807: Nuova linea di alimentazione e interruttore differenziale per RACK 1° e 2° piano.	754,04
17-P6C-154	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17080107-4494: Installazione nr. 2 nuove prese industriali CEI IP63 (e relative linee di alimentazione attestata al nuovo quadro della palazzina amm.va) nel box di fronte al locale autisti al secondo sotopiano.	876,78
17-P6C-155	26	Poliambulatorio-Via S.Francesco-Bono	17090146-4681: Sostituzione nr. 4 plafoniere con nuove plafoniere LED nell'ufficio segreteria.	386,82
17-P6C-156	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17110072-4919/17110093-4940: Installazione molle chiudiporta all'ingresso principale e all'ingresso del blocco operatorio piano primo.	363,36
17-P6C-157	101	Archivio - Borgo S. Giovanni	Fornitura H2O per riripistino riserva antincendio a seguito di interruzione fornitura idrica.	792,64
17-P6C-158	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17110131-4978: Rifacimento impianto illuminazione e FM nel nuovo locale infermiere reparto otorinolaringoiatria piano 4. Incluso posa nr. 2 nuovi punti luce e nr. 3 nuovi blocchi presa.	783,63
17-P6C-159	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17110038-4885: Rifacimento linea idrica locale deposito merci al piano -1.	715,10
17-P6C-160	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17100060-4750: Modifica impianto elettrico locali impresa di pulizia (piano terra).	318,30
17-P6C-161	43	Ospedale-Via Seunis, 82-Thiesi	17100016-4706: Sostituzione tratto di colonna montante impianto di scarico reparto radiologia piano 1.	851,09
17-P6C-162	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	Sostituzione tratto di tubazione prossima alla rottura nel locale centrale idrica e gruppo di pressurizzazione antincendio.	2.203,49
17-P6C-163	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	16120072-3197: Sostituzione corpo illuminante con nuova plafoniera LED nel locale UPS sala 3 primo piano	292,41
17-P6C-164	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	117110013-4860: Sostituzione tubazione ACS piano terra Pad. B (ex laboratorio analisi).	126,32
17-P6C-165	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	1171100078-4768: Rifacimento linea alimentazione idrica bagni nuovo locale impresa di pulizia.	505,28
17-P6C-166		SITI VARI	Manutenzioni straordinarie impianti di trasproto verticale.	3.794,14
17-P6C-167	44	Ospedale-Via Vittorio Emanuele, 4-Bonorva	Installazione scheda elettronica quadro di manovra impianto elevatore B01.	2.700,00

17-P6C-168	15	Ex psichiatrico – pal H-Rizzeddu-Sassari	Installazione scheda elettronica quadro di manovra impianto elevatore SS91 (palazzina SPRESAL).	1.800,00
17-P6C-169	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	Installazione scheda elettronica quadro di manovra impianto elevatore A10.	1.850,00
17-P6C-170	36	Osp. Conti Nuova Palazzina-Via Carlo Felice, 56- Sassari	Impianto elevatore SS21: Smontaggio del motore elettrico di sollevamento con trasporto in officina per il rifacimento degli avvolgimenti. Rimontaggio dello stesso. Prove e regolazioni in opera.	1.200,00
17-P6C-171	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17040067-3793: Sostituzione linee di distribuzione ACS piano -1 Padiglione C	6.248,93
17-P6C-172	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17040069-3795/17040063-3789/16120048-3173: Sostituzione linee di distribuzione ACS piano Terra Padiglione C	10.711,36
17-P6C-173	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17040030-3756: Sostituzione spie di chiamata infermieri con nuove spie LED (nr. 30), al reparto Ortopedia piano terra.	336,98
17-P6C-174	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17090047-4582: Sostituzione nr. 4 plafoniere LED corridoio Sottopiano -1	492,40
17-P6C-175	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17060004-3991: Realizzazione linea di alimentazione elettrica punto luce locale ex archivio radiologia.	252,64
17-P6C-176	26	Poliambulatorio-Via S.Francesco-Bono	16100006-2753: Installazione nr. 3 plafoniere nel vano scala, incluse linee alimentazione elettrica.	423,56
17-P6C-177	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17040051-3777: Demolizione e smantellamento impianto elettrico bagno al sottopiano -2 c/o vecchia cabina di trasformazione.	505,28
17-P6C-178	26	Poliambulatorio-Via S.Francesco-Bono	Sostituzione rubinetti adduzione principale dei bagni dei locali ex comunità montana.	368,90
17-P6C-179	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17070058-4242: Sostituzione tratto di linea idrica ACS nel corridoio seminterrato lato ex lingerie Padiglione B	319,21
17-P6C-180	43	Ospedale-Via Seunis, 82-Thiesi	Rifacimento linea di adduzione idrica principale e revamping centrale idrica e riserva idrica.	14.974,00
17-P6C-181	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17120015-5013: Sostituzione plafoniera sala parto e ripristino impianto illuminazione antibagno.	315,04
17-P6C-182	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17120019-5017: Installazione nuovo punto presa esterno, e relativa linea di alimentazione, per riposizionamento compressore sterilizzatrice.	262,02
17-P6C-183	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17120064-5062: Realizzazione nuova linea di alimentazione per condizionatori da installare negli spogliatoi personale del centro trasfusionale.	300,93
17-P6C-184	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17120042-4732: Sostituzione Mix lavaggio strumenti blocco operatorio piano 1 Pad. B.	411,17
17-P6C-185	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	Sostituzione interruttori impianto elettrico testaleto (curva A in luogo di curva AC): -nuovi interruttori curva A, nr. 75 x €/cad 82,73: € 6.204,98 (+) - reso interruttori curva AC, nr. 56 x €/cad 38,66: € 2,164,85 (-) - reso interruttori MGT per split sostituiti con interruttori curva A nr. 19 x €/cad 12,05: € 228,97 (-) Bilancio: 6204,98-2164,85-228,97 = € 3.811,16	3.811,16
17-P6C-186	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17100027: sostituzione valvola manichetta nel corridoio ambulatori pronto soccorso piano terra.	121,92

17-P6C-187	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELLA CENTRALE ELMO FX50.	300,58
17-P6C-188	1	P.Rosa -centro trasf. Lab analisi - Via M. Grappa - Sassari	17100148: Sostituzione della bobina di spunto e ripristino dell'interruttore di alimentazione del cancello automatico di ingresso al sottopiano -1.	723,23
17-P6C-189	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17110061: Installazione molla chiudiporta nella porta REI di ingresso al reparto Immunotrasfusionale al piano -1.	290,58
17-P6C-190	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17110125: SALA OPERATORIA BLOCCO PARTO: AFFISSIONE DI N. 2 ESTINTORI A CO2 COMPLETI DI CARTELLI SEGNALATORI E GANCI, ED ELIMINAZIONE DEL PULSANTE DI ALLARME INCENDIO NEL CORRIDOIO ESTERNO DIVELTO E ROTTO (FACENTE PARTE DI UN IMPIANTO FUMI OBSOLETO NON FUNZIONANTE).	250,68
17-P6C-191	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17110130: Sostituzine elettromagnete porta REI ingresso reparto medicina donne piano 1.	320,87
17-P6C-192	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17060193: Sostituzione di n. 3 apparecchi di illuminazione e installazione ex novo di n. 4 apparecchi sui pianerottoli della scala di emergenza - Apparecchi tipo 8W led Autonomia 3 Ore.	3.388,99
17-P6C-193	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17120044: SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA PORTA REI N. 51 DELLA SALA ENDOSCOPIA	60,19
17-P6C-194	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17110077: REPARTO NUOVA CHIRURGIA: INSTALLAZIONE DEGLI ESTINTORI COMPLETI DI GANCIO E CARTELLO E INSTALLAZIONE DI SPORTELLO DELL'IDRANTE CON CARTELLO (TUTTO MATERIALE DI FORNITURA ASL).	300,97
17-P6C-195	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17120082: Sostituzione serratura porta TF ingresso Nefrologia Dialisi	285,68
17-P6C-196	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17090076: SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DANNEGGIATI DEL PORTONE D'USCITA (MARCA HORMANN) DELLA CAMERA CALDA DEL PRONTO SOCCORSO PIANO TERRA PAD. C	728,25
17-P6C-197	37 38	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero Ospedale Civile edificio centrale-Via Don Minzoni-Alghero	17110134/17110135: Sostituzione apparecchi di illuminazione di emergenza.	7.887,99
17P6C-198		SITI VARI	Sostituzione split non riparabili come da offerta precedentemente approvata: € 339,22 x nr. 1 x 9000 BTU (Samsung Maldives) € 404,54 x nr. 5 x 12000 BTU (Samsung Maldives) € 1366,88 x nr. 1 x 18000 BTU a soffitto (Samsung Maldives)	3.728,80

83.222,81