

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3085 DEL 27/05/2021

Proposta n°3335 del 26/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Messa in sicurezza e adeguamento impianti presso l'Ospedale Civile di Alghero da eseguirsi nei locali del Laboratorio di Analisi, destinati alla Biologia molecolare nell'ambito della diagnostica Covid-19 e presso le stanze di degenza del Servizio di Urologia. Estensione ex art. 106 c.12) del D. Lgs n. 50/2016. CIG: Z4E312A6D5.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Nives Piga	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell'incarico di Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all'Ing. Paolo Tauro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica" come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario ex L. R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Sassari Olbia n. 2043 del 12/04/2021 venivano affidati alla ditta I.E.M. - Strada Predda Niedda Nord 34 – 07100 Sassari P.Iva: 01236010904 i lavori per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti nei locali del Laboratorio di Analisi e nelle stanze di degenza del Servizio di Urologia dell'Ospedale Civile di Alghero, per un importo pari ad € 37.465,22, più oneri per la sicurezza pari ad € 500,00, più iva al 22% pari ad € 8.352,34, per un totale complessivo di € 46.317,56;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei lavori Ing. Luca Curreli comunicava al RUP, con nota del 29 aprile 2021, la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni al fine di completare i lavori per la messa in sicurezza degli impianti presso le stanze di degenza del Servizio di Urologia dell'Ospedale Civile di Alghero;
- i lavori aggiuntivi al fine del completamento dell'intervento di manutenzione presso le stanze di degenza erano inerenti a:
 - fornitura e posa in opera di nuova canale di distribuzione dal quadro di reparto fino alle stanze di degenza in quanto quelle esistenti durante i lavori una volta aperte sono risultate con coefficiente di riempimento elevato e pertanto si è resa necessaria la sua sostituzione;
 - fornitura e montaggio di interruttori automatici aggiuntivi per centralino degenze;
 - fornitura e posa in opera di plafoniere led per degenze in quanto quelle esistenti durante lo smontaggio sono risultate irrecuperabili;
 - fornitura e posa in opera di blocchi prese aggiuntivi per le degenze inerenti il collegamento di ulteriori apparecchiature elettromedicali inizialmente non previste (aspiratori elettrici);
 - fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per bagni degenze in quanto quelli esistenti durante lo smontaggio sono risultati non recuperabili;
 - fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione concentratore impianto chiamate ospedaliero;
- i lavori richiesti dal direttore dei lavori rappresentavano ulteriori esigenze impiantistiche emerse durante le lavorazioni configurando un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, giustificando pertanto l'estensione e la relativa responsabilità certificativa ad un unico esecutore;

RICHIAMATO altresì il comma 12, art.106 del Dlgs 50/16 secondo cui “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario

CONSIDERATO CHE Il Rup per far fronte alle necessità suddette recependo e considerando motivate le richieste del Direttore dei Lavori, ha proposto l'estensione di variante ex art. 106 c.12) del D. Lgs n. 50/2016, sullo base dello stesso ribasso offerto dalla ditta IEM, per un importo di € 6.345,06 compreso oneri sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;

DATO ATTO CHE tale fattispecie è prevista all'art.3 bis del c.s.e.;

VISTO l'art. 106 del D.lgs 18.04.2016 n° 50;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- **di autorizzare** l'estensione ex art. 106 c.12) del D. Lgs n. 50/2016 per realizzare le opere necessarie all'adeguamento e alla messa in sicurezza degli impianti presso l'Ospedale Civile di Alghero da eseguirsi nei locali del Laboratorio di Analisi e nelle stanze di degenza del Servizio di Urologia dell'Ospedale Civile di Alghero, da parte della Ditta IEM. - Strada Predda Niedda Nord 34 - 07100 Sassari P.IVA: 01236010904, per un importo pari ad € 6.345,06, compresi oneri per la sicurezza, più iva al 22% pari ad € 1.395,91, per un totale complessivo di € 7.740,97;
- **di imputare** l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 7.740,97, su fondi aziendali a valere sul bilancio 2021, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
DATSO	1	A507010104	Manutenzioni e riparazione impianti e pertinenze a richiesta	€ 7.740,97

- di stabilire che le funzioni di RUP ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 saranno assolte dal Geom. Luciano Sechi mentre quelle di Direttore dei Lavori, CSE e CSP dall'Ing. Luca Curreli;
- di demandare, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria — Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari- Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
- di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale — Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuna

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuna

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 27/05/2021 al 11/06/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____

Sig.

